


5. No controlador electrónico do nível de água limpe a acumulação de sedimentos nas sondas - trimestralmente													
6. No controlador electrónico do nível de água limpe dentro do tubo - anualmente													
7. Verifique e limpe detritos da válvula solenóide- quando necessário													
8. Verifique o compartimento do interruptor de vibração para detectar humidade e cabos soltos - mensalmente													
9. Ajuste a sensibilidade do interruptor de vibração - anualmente													
Em períodos de inactividade													
3. Um ou mais meses – rodar 10 vezes o veio do motor do ventilador – 2 vezes por semana													
4. Um ou mais meses – medir a resistência eléctrica da bobinagem do motor - semestralmente													

OBSERVAÇÕES:

Cliente _____ Local da Manutenção _____ Modelo/Nº Série _____
 Data da Manutenção ____ / ____ / ____ Técnico Responsável _____
 Assinatura do Cliente _____

 <p>SOLINDERG Soluções Industriais e Energéticas</p>	<p>SOLINDERG Mr. GoodTower® Service Center Portugal Largo Machado de Assis, Lt 2 - B 1700-116 Lisboa info@solinderg.com www.solinderg.com</p>
---	---